

Anlage 15



Anlagen Nr.			
Datum der Inbetriebnahme			
Nächste Inspektion (Monat/Jahr)			

ANLAGENBLATT für Zentralheizungsanlagen mit ELEKTRISCHER WIDERSTANDSHEIZUNG und PRÜFBERICHT zur INSPEKTION von Anlagen über 70 kW
TEIL A) EIGENTÜMER- UND ANLAGENDATEN

Anlageneigentümerin bzw. Anlageneigentümer		<small>(Vorname / Nachname / Firma)</small>		
Standort Anlage		<small>(Straße / Hausnummer)</small>		
Postleitzahl		Gemeinde		
Elektrische Widerstandsheizung <small>(Hersteller/Fabrikat/Type)</small>		Seriennummer	Baujahr	
Gesamt elektrische Anschlussleistung <small>(kW)</small>		Wärmeverteilung:	<input type="checkbox"/> Luftheizregister	<input type="checkbox"/> Konvektoren
			<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung	<input type="checkbox"/> Deckenstrahler
			<input type="checkbox"/> Radiatoren	<input type="checkbox"/> Sonstige
Kombination mit Photovoltaikanlage	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Leistung der PV Anlage	kWp

Teil B) PRÜFBERICHT für die INSPEKTION

Gebäudedaten				
Heizlast des Gebäudes		kW	Beheizte Nutzfläche (konditionierte Netto-Grundfläche)	m ²
Gebäude-Heizlast ermittelt aus:	<input type="checkbox"/> Heizlastberechnung	<input type="checkbox"/>	Abschätzung aufgrund von spezifischen Gebäudedaten	
	<input type="checkbox"/> Energieausweis	<input type="checkbox"/>	Sonstiges:	
Weitere Wärmeerzeuger für das Gebäude/Objekt vorhanden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>	nein	
Art der zusätzlichen Wärmeerzeuger			Leistung der zusätzlichen Wärmeerzeuger	kW
Wärmeerzeuger überdimensioniert (im Verhältnis zur Heizlast des Gebäudes)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/>	nein	
Begründung Unter- oder Überdimensionierung:				

Kontrolle der Anlagenteile			
	In Ordnung	Nicht in Ordnung	Anmerkungen/ Mängel
Regelung <small>(Regelung funktionsfähig, Sollwerteinstellungen korrekt,...)</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zustand Wärmetauscher	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Empfehlungen für die Verbesserung der Energieeffizienz:

- Eingestellte Betriebs- und Ruhezeiten sowie Einstellungen der Solltemperaturen sind nicht an den tatsächlichen Bedarf angepasst - Nachjustieren der Regler-Einstellungen.
- Die Wärmetauscher der Anlage sind unzulässig verschmutzt – Reinigung der Wärmetauscher.
- Kombination mit einer PV-Anlage
- Umstellung des elektrischen Heizsystems
- Sonstige:

Die Empfehlungen wurden der/dem Eigentümerin/Eigentümer in geeigneter Weise zur Kenntnis gebracht.

Angaben zum/zur AnlagenerriechterIn / InbetriebnehmerIn / PrüferIn			
Firma		Name Prüferin/Prüfer	
Anschrift Firma			
Anmerkung/Sonstiges	Stempel/Unterschrift		