

Handfeuerlöscher

Bruttovermessung laut Meßbrief		Anzahl der Feuerlöscher	Füllgewicht	Brandklasse
Reg. Ton.	m ³			
bis 10,6	bis 30	1 ¹⁾	6 kg ²⁾	ABCE ³⁾
10,6 — 21	30 — 60	1 ⁴⁾	6 kg	ABCE
21 — 106	60 — 300	2 ⁴⁾	6 kg	ABCE

¹⁾ Bei Segeljachten ohne Hilfsmotorenanlage und Kochgeräten kann dieser Handfeuerlöscher entfallen.

²⁾ Bei Jachten, die nur im Fahrtbereich 1 eingesetzt werden sollen, und bei Jachten, denen ein Schiffspatent ausgestellt wurde, kann der Feuerlöscher durch eine entsprechende Anzahl kleinerer Feuerlöscher mit einem Gesamtfüllgewicht von 6 kg ersetzt werden.

³⁾ Für Jachten, auf denen sich keine Flüssiggasanlagen und keine elektrisch betriebenen Geräte befinden, genügen Feuerlöscher, die für die Brandklassen AB geeignet sind.

⁴⁾ Beträgt die Gesamtantriebsleistung der Maschinenanlage mehr als 75 kW, so ist zusätzlich zu den angeführten Löschern mindestens ein weiterer vorzusehen.